

# ООО ДЭЗ «Отрадное»

МО, Красногорский район, п/о Отрадное, д.11, корп.1 помещение 3/1

ПАО «МОЭК»  
Филиал №11 «Горэнергобыт»  
**СОГЛАСОВАНО**  
нач. ООПУ Кариндеев С.Н.

Жилое здание  
г. Москва, Б. Козихинский пер., д.14, с.2

Абонент: № 20-07-0717/025

## УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

### РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

#### УУТЭ-БК14С2

Генеральный Директор:  
ООО ДЭЗ «Отрадное»




И.А.Антоненко

Инженер проектировщик:  
ООО ДЭЗ «Отрадное»

А.В.Ерохин

г. Москва 2018 г.

ПАО «МОЭК»	
Филиал №11 «Горэнергобыт»	
<b>СОГЛАСОВАНО</b>	
№	283
дата	" 11 ДЕК 2018 " 20 г.
Подпись	В.С. Ерохов В.С.



ЦентрЭнерго

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.310311, действителен до 14.01.19г.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 181218021

Действительно до

“ 17 ” декабря 20 22 г.

Средство измерений

Теплосчетчик КМ-5

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(№ 18361-10-номер в Федеральном информационном фонде)

ИВБ № 355852, ППС-5 № 355787

перечень и заводские номера)

ОТСУТСТВУЕТ

серия и номер знака (предельной погрешности) (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера)

355852

поверено

наименование величины, единиц, единиц, для которых поверены средства измерений (если предусмотрено метрологическим номером)

поверено в соответствии с

МП 18361-10

с применением эталонов:

наименование документа, на основании которого выдана поверка  
Регистрационный номер: 32.ГНПШ.0025.2014 1 разр.

наименование, тип, заводской номер, разряд, наименование метрологического центра  
МЭС Р4834№ 06214, МС Р4831 №10810, АКПП-4113.6 №ДСО800243, ВИТ-2 № 348  
регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, метрологического при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура 21,2 °С

относительная влажность 42%, атмосферное давление 102,3 кПа.  
приводит перечню влияющих факторов

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений и на основании результатов первичной (перидиической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



А.А. Чуйко

Начальник МС

Подпись

Инициалы, фамилия


Поверитель

Подпись

С.С. Чантурдзе

Дата поверки

“ 18 ” декабря 2018 г.



ЦентрЭнерго

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.310311, действителен до 14.01.19г.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 181218022

Действительно до

“ 17 ” декабря 20 22 г.

Средство измерений

Теплосчетчик КМ-5

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(№ 18361-10-номер в Федеральном информационном фонде)

ИВБ № 354380, ППС-5 № 394739

перечень и заводские номера)

ОТСУТСТВУЕТ

серия и номер знака (предельной погрешности) (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера)

354380

поверено

наименование величины, единиц, единиц, для которых поверены средства измерений (если предусмотрено метрологическим номером)

поверено в соответствии с

МП 18361-10

с применением эталонов:

наименование документа, на основании которого выдана поверка  
Регистрационный номер: 32.ГНПШ.0025.2014 1 разр.


наименование, тип, заводской номер, разряд, наименование метрологического центра  
МЭС Р4834№ 06214, МС Р4831 №10810, АКПП-4113.6 №ДСО800243, ВИТ-2 № 348  
регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, метрологического при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура 21,2 °С

относительная влажность 42%, атмосферное давление 102,3 кПа.  
приводит перечню влияющих факторов

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений и на основании результатов первичной (перидиической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



А.А. Чуйко

Начальник МС

Подпись

Инициалы, фамилия

Поверитель

Подпись

С.С. Чантурдзе

Дата поверки

“ 18 ” декабря 2018 г.